

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50685023 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN21MQAO 002

Genehmigungsinhaber License Holder:

MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.

No. 28, Wuquan 3rd Rd.,

Wugu District,

New Taipei City 24891

Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten

Listing of 2 factories on following pages
Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

EN 60898-1:2019

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt: Miniature circuit breaker

Product: (MCB)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*
Technische Daten: Technische Daten auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data: *Technical Data is listed on the next page(s)*
Gültig ab: 2025-07-10

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum: 2025-07-10

Date of issue:

Wencai Zhang



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50685023 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN21MQAO 002

Produkt Product: Miniature circuit breaker
(MCB)

Modell Type:
Bezeichnung Designation:

Type Designation : MCB-6K
 Instantaneous Tripping
 Current : B/C/D Type
 Rated Operation Voltage(Ue): 230/400VAC; 240/415VAC (1P)
 400/415VAC(2P/3P/4P), 50/60Hz
 Rated Current(In) : 1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/
 50/63A
 Rated Short-circuit
 Capacity(Icn) : 6,0kA
 Rated Service Short-circuit
 Capacity(Ics) : Same as Icn
 Rated Impulse Withstand
 Voltage(Uimp) : 4,0kV
 Rated Insulation Voltage : 690V
 Suitability of Isolation : Yes
 Pollution Degree : 2



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 50685023 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN21MQAO 002

Produkt *Product:*
Miniature circuit breaker (MCB)

Fertigungsstätten *Factories:*

1 040-0002123025

2 040-0002101105



© TÜV, TÜV EY and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50685272 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN23ECLK 002

Genehmigungsinhaber License Holder:

MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.

No. 28, Wuquan 3rd Rd.,

Wugu District,

New Taipei City 24891

Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten

Listing of 2 factories on following pages
Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

EN 60947-2:2017+A1

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Moulded case circuit breaker

Product:

(Moulded Case Circuit Breaker)

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:
Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:

Technische Daten auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data:

Technical Data is listed on the next page(s)

Gültig ab:

2025-07-10

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2025-07-10

Date of issue:

Wencai Zhang



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50685272 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN23ECLK 002

Produkt Product: Moulded case circuit breaker
(Moulded Case Circuit Breaker)

Modell Type:
Bezeichnung Designation:

Type Designation : MCB-6K

Selectivity Category : A

Rated Current (In) : 1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/
50/63A

Rated Operation Voltage (Ue): AC230/240V, AC400/415V

Rated Ultimate Short-circuit Breaking Capacity (Icu)
: 6kA

Rated Service Short-circuit Breaking Capacity (Ics)

: 6kA

Number of poles : 1P(AC230/240V)

2/3/4P(AC400/415V)

Rated Insulation Voltage : 690V

Impulse Withstand Voltage : 4kV

Suitability for Isolation : Yes



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50685272 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN23ECLK 002

Produkt *Product:*

Moulded case circuit breaker (Moulded Case Circuit Breaker)

Fertigungsstätten *Factories:*

1 040-0002101105

2 040-0002123025



© TÜV, TÜV and TUV are registered trademarks. Utilisatio n and applica tion requires prior approval.